Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

ars Agence Régionale de Santé Grand Est

Délégation Territoriale
de l'Aube
Service Santé-Environnement

Troyes le 30 juillet 2025

MONSIEUR LE MAIRE

MAIRIE DE LES NOES PRES TROYES

Mairie

10420 LES NOES PRES TROYES

COPE LES NOES PRES TROYES

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les résultats des analyses effectuées sur l'échantillon prélevé dans le cadre du contrôle sanitaire prévu par arrêté préfectoral

	Type	Code	Nom
Prélèvement		00110432	
Unité de gestion		0032	COPE LES NOES PRES TROYES
Installation	UDI	000185	LES NOES PRES TROYES RESEAU
Point de surveillance	P	0000000414	LES NOES PRES TROYES RESEAU
Localisation exacte			SALLE DE PAUSE HOTEL DE VILLE
Commune			NOES-PRES-TROYES (LES)

Prélevé le : jeudi 17 juillet 2025 à 10h47
par : ADRIEN ELIE
Type visite : DDIS

Conclusion sanitaire (Prélèvement N° : 00110432)

Compte tenu des paramètres contrôlés, cette eau est conforme aux limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, définies par l'arrêté du 11 janvier 2007, pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la directrice territoriale de l'Aube,
L'ingénieure d'études sanitaires,

Céline LEGRAND

Analyse effectuée par : LABORATOIRE EUROFINS IPL EST - rue Lucien Cuenot - BP 51005 - 54421 MAXEVILLE cedex 5401

Analyse terrain	***CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES***		
Aspect (qualitatif)		normal	X
Odeur (qualitatif)		normal	X
Saveur (qualitatif)		normal	X
Analyse terrain	***CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL***		
Température de l'eau		18,7	°C
Analyse terrain	***EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE***		
pH		7,5	unité pH
Analyse terrain	***RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION***		
Chlore libre		0,13	mg(Cl2)/L
Chlore total		0,23	mg(Cl2)/L

nalyse laboratoire

Type de l'analyse : D1N Code SISE de l'analyse : 00110533 Référence laboratoire : 25M063273-001

	Résultats		Limites de qualité		Références de qualit	
			inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
ARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES						
Coloration	<5,0	mg(Pt)/L				15,00
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,00
INERALISATION						
Conductivité à 25°C	620	µS/cm			200,00	1 100,00
ARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,10
Nitrates (en NO3)	26	mg/L		50,00		
ARAMETRES MICROBIOLOGIQUES						
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	<1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	<1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0,00		